



## 和平县用户水龙头水质监测信息公开表（2023 年第 2 季度）

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	和平县天平自来水供水公司水厂（雅水村）	和平县天平供水有限公司	2023年5月23日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
2	龙湖学校（福东社区）	和平县天平供水有限公司	2023年5月23日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/



序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
3	福和高级中学（河东社区）	和平县天平供水有限公司	2023年5月23日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
4	聚隆花园（河西社区）	和平县天平供水有限公司	2023年5月23日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
5	华强中学（福和社区）	和平县天平供水有限公司	2023年5月23日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
6	实验初级中学（福丰社区）	和平县天平供水有限公司	2023年5月23日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
7	阳明一小（西城社区）	和平县天平供水有限公司	2023年5月23日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
8	职业技术学校（翠竹社区）	和平县天平供水有限公司	2023年5月23日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
9	阳明镇府（东城社区）	和平县天平供水有限公司	2023年5月23日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
10	南堤居委会（南堤社区）	和平县天平供水有限公司	2023年5月23日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
11	东山居委会（东山社区）	和平县天平供水有限公司	2023年5月23日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
12	上城幼儿园（上城社区）	和平县天平供水有限公司	2023年5月23日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
13	福星中学（新城社区）	和平县天平供水有限公司	2023年5月23日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标及消毒剂常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
14	长塘镇人民政府	长塘镇农村饮水安全工程	2023年5月30日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
15	优胜镇人民政府	优胜镇街镇饮用水安全工程	2023年5月30日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测, 结果为所检指标均达标。	/	/
16	贝墩镇人民政府	贝墩镇(街镇、贝溪、强新)联片饮用水安全工程	2023年5月26日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测, 结果为所检指标均达标。	/	/



序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
17	古寨镇人民政府	古寨镇街镇、丰和村联片饮水安全工程	2023年5月26日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
18	彭寨镇街镇	彭寨镇街镇居委会饮水安全工程	2023年5月26日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
19	林寨镇人民政府	林寨镇街镇联片饮水供水安全工程	2023年5月29日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
20	东水镇云星村村委会	东水镇云星村三村集中供水工程	2023年5月29日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
21	礼士镇人民政府	礼士镇街镇饮用水安全工程	2023年5月29日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
22	公白镇人民政府	公白镇街镇饮用水安全工程	2023年5月29日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
23	热水镇人民政府	热水镇九连居委会饮水安全工程	2023年5月25日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
24	泮源镇人民政府	泮源镇农村饮水安全工程	2023年5月25日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
25	合水镇珊坪村芬莎李屋	合水镇珊坪村芬莎集中供水工程	2023年5月25日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
26	青州中学	青州镇农村饮水安全工程	2023年5月25日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
27	大坝镇汤湖村黄屋坳	大坝镇汤湖村小黄洞集中供水工程	2023年5月31日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/
28	上陵镇上陵村严坑	上陵镇农村饮水安全工程	2023年5月30日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

序号	监测点地址	供水单位	监测时间	采样单位	检测单位	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
29	下车中学	下车镇农村饮水安全工程	2023年5月30日	和平县疾病预防控制中心	和平县疾病预防控制中心	1. 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）所规定的水质常规指标。 2. 区域水质风险指标。	经检测，结果为所检指标均达标。	/	/

注：1.水样采集.保存.运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行；

2.以《生活饮用水卫生标准》（GB5749--2022）作为评价标准，检测值在标准值范围内评价为合格。